

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-14-07-29-01

Produkt: Forbo 884 2K Aqua-Lack Perfect Duo (NMP-frei)

Auftraggeber: Forbo Erfurt GmbH
August-Röbling-Straße 2
99091 Erfurt

**Auftrag/
Prüfmethodik:** Bestimmung von Oberflächeneigenschaften gemäß ÖNORM C 2354

Prüfbericht: 2714269

Prüfergebnisse:


Eigenschaft	Ergebnisse	Erreichte Beanspruchungsklasse gemäß ÖNORM C 2354
Kratzbeanspruchung	1,25 N	C
Chemikalienbeständigkeit	Beanspruchungsgruppe 1B	C
Haftfestigkeit	GTK 1	C
Verformbarkeit	Kegel 5, 5	C

Der untersuchte Lack „Forbo 884 2K Aqua-Lack Perfect Duo (NMP-frei)“ erfüllt die Anforderungen für die Beanspruchungsklassen A - C gemäß ÖNORM C 2354.

Dresden, 29.07.2014



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter