

Bescheinigung

LEED v4, v4.1 BETA und v5

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 27. Juli 2026 ein Muster aus der Produktgruppe platte nicht auf Holzbasis mit der Bezeichnung:

Rigips Riduro HB

eingesendet von

Saint-Gobain Austria GmbH

Das Muster wurde als repräsentativ für das hergestellte Produkt eingesandt, und es wurde gemäß den einschlägigen Prüfnormen: CDPH 01350 geprüft (vgl. Prüfbericht Nr. 392-2026-00397901_H_DE).

Abweichungen von den referenzierten Methoden wurden registriert. (Vgl. Abschnitt 4.4 im Prüfbericht Nr. 392-2026-00397901_H_DE).

Das Prüfergebnis zeigt, dass das geprüfte Produkt die Anforderungen von LEED v4, LEED v4.1 BETA (November 2025) und LEED v5 (Februar 2026) für globale LEED Projekte an die VOC-Emissionen, indem folgende Anforderungen eingehalten wurden:


Anforderungen an die VOC-Emissionen im LEED EQ credit "Low-emitting products" für globale LEED Projekte:

- Die Anforderungen gemäß LEED v4, LEED v4.1 BETA (November 2025) und LEED v5 (Februar 2026): CDPH-IAQ (California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2-2017); ferner wurde ein TVOC von unter 0,5 mg/m³ sowohl in einem Büroraum wie auch in einem Klassenzimmer ermittelt.

9 September 2026



Rasmus Verdier
Analytical Service Manager



Mads Folkjær
Analytical Chemist

LEED® is the preeminent program for the design, construction, maintenance and operations of high-performance green buildings. USGBC® and the related logo are trademarks owned by the U.S. Green Building Council and are used with permission.