

Zertifikat
Nr. IFA 2504071
vom 03.04.2025



IFA

Institut für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test



DGUV Test - Zertifikat

Name und Anschrift des
Zertifikatsinhabers:
(Auftraggeber) Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln

Produktbezeichnung: **Bodenbeschichtung**

Typ: Herbol Methacryl Siegel
mit ca. 100 gm² + ca. 110 g/m² Versiegelung

Prüfgrundlage: DIN EN 16165:2023-02 Anhang B
Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden – Prüfung
durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene

ASR A1.5/1,2; Technische Regeln für Arbeitsstätten -
Fußböden; Ausgabe: März 2022

DIN 51130:2023-03 - Prüfung von Fußböden -
Bestimmung des Verdrängungsraums


Zugehöriger Prüfbericht: Nr. 2025 20722/3210 vom 03.04.2025
- IFA, Sankt Augustin

Weitere Angaben: Bestimmungsgemäße Verwendung:
Fußbodenbelag für den Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeits-
bereichen mit Rutschgefahr, in denen Bodenbeläge der
Bewertungsgruppe R10/V.- gefordert werden.

Bemerkungen:
Das DGUV Test-Zeichen ist nur in Verbindung mit einem
Hinweis auf die Bewertungsgruppen für Rutschhemmung
und Verdrängungsraum zu verwenden.

Das geprüfte Baumuster entspricht der oben angegebenen Prüfgrundlage.
Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an
den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten sofern zutreffend
mit dem oben genannten Zeichenzusatz anzubringen.
Dieses Zertifikat einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gültig
bis: **02.04.2030**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die
Prüf- und Zertifizierungsordnung.


Dr. rer. nat. Peter Paszkiewicz
Leiter der Zertifizierungsstelle


Dipl.-Ing. Olaf Mewes
Fachzertifizierer

DGUV Test Zeichen

